

دفتـر الشـروط الفـنية لتـوريد فـلاتر ورقـية لوحدـة معالـجة المـياه

- ١- فلاتر ورقية ذات مسامية ٢٠ ميكرون عدد /٣٦٠/ للفلاتر GF-716A/B, GF717A/B (كل فلتر يحتوي على ١٥ عنصر تصفية والكمية المطلوبة هي ١٢ طقم من الفلاتر للوحدتين PU-15 A/B)
٢- فلاتر ورقية ذات مسامية ٥ ميكرون عدد /١٦٨/ للفلاتر GF-751A/B (كل فلتر يحتوي على ٧ عناصر تصفية والكمية المطلوبة هي ١٢ طقم من الفلاتر للوحدتين PU-15 A/B) وذلك لتفادي إيقاف وحدة معالجة المياه والمواصفات المطلوبة للفلاتر الورقية محددة بالجدول التالي

الكمية	البيان
٣٦٠	<p>١- الطول ٢٠ انش ٢- القطر الداخلي ٢٨ مم ٣- القطر الخارجي ٦٣ مم ٤- المسامية ٢٠ ميكرون ٥- الضغط أثناء العمل ٣ بار ٦- يتحمل الفلتر ضغط ٦ بار وفرق ضغط ١ بار</p>
١٦٨	<p>١- الطول ٢٠ انش ٢- القطر الداخلي ٢٨ مم ٣- القطر الخارجي ٦٣ مم ٤- المسامية ٥ ميكرون ٥- الضغط أثناء العمل ٣ بار ٦- يتحمل الفلتر ضغط ٦ بار وفرق ضغط ١ بار</p>


- ٣- الكمية المطلوبة غير قابلة للتجزئة.
٤- المورد مسؤول عن سلامة المادة الموردة ومطابقتها للمواصفات الفنية وعدم تعرضها لأي ضرر خلال عمليات الشحن والنقل.
٥- على المورد تقديم نشرة فنية (data sheet) من المصنع.
٦- المدة اللازمة للتوريد: ستون يوماً من تاريخ تبليغ أمر المباشرة .






- ٧- مكان التسليم أرض مستودعات مديرية غاز جنوب المنطقة الوسطى .
 ٨- مدة الضمان ستة أشهر من تاريخ الاستلام الأولي .
 ٩- يلتزم العارض بتقديم سعره للفلتر الواحد والسعر الإجمالي وفق مايلي :

البيان	الكمية	السعر الإفرادي للفلتر الواحد(ل.س)	السعر الإجمالي(ل.س)
فلتر ورقية ٢٠ ميكرون	٣٦٠		
فلتر ورقية ٥ ميكرون	١٦٨		
القيمة الكلية(ل.س)	رقماً		
	كتابة		

رئيس اللجنة
 م. ماجد الأحمد


عضو
 م. علاء المحمد


عضو
 محمد علوش


مدير غاز جنوب المنطقة الوسطى
 المهندس فادي الابراهيم



يعتمد المدير العام بالتفويض
 مدير تطوير واستثمار الغاز الطبيعي
 المهندس أمين الداغري

