

الرقم: ٥٣٦ / ٤٤٤

التاريخ: ٨ / ٤ / ٢٠٢٠

دفتر الشروط الفني لتوريد كمية / ٢٠٠٠ / كغ من مادة مانع التآكل لخطوط البخار والكوندنسيات الراجع

وذلك وفق المواصفات التالية :

١. المادة :مانع تآكل لخطوط البخار والكوندنسيات الراجع تعمل على رفع درجة ال PH في الكوندنسيات الراجع ضمن أنابيب شبكة التسخين وتقوم بامتصاص الأوكسجين من المياه المغذية للمراجل كما تقوم بحماية سطح الأنابيب الداخلي من التآكل .
٢. الكمية / ٢٠٠٠ كغ / ألفان كيلو غرام لاغير .
٣. الحالة :مادة سائلة متطايرة بنسبة تصل إلى ١٠٠% في شروط العمل وهي ذات أساس عضوي .
٤. الانحلالية :تتحل بالماء بسهولة وبشكل كامل دون أن تشكل أي رواسب .
٥. درجة ال PH : ١١ / كحد أدنى .
٦. الوزن النوعي : ١ / كحد أعظمي .
٧. ضغط العمل : ١٥ / بار / خمسة عشر بار كحد أدنى .
٨. حرارة العمل : ٢٥٠ / مائتان وخمسون درجة مئوية .
٩. درجة الانصباب : - / ٥ / درجة مئوية كحد أعلى .
١٠. على العارض تقديم عينتين بوزن ١ / كغ / لكل عينة تحت طائلة رفض العرض في حال عدم الالتزام .
١١. يقع على عاتق العارض أجور تحليل العينات المقدمة من قبله .
١٢. على العارض تقديم نشرة فنية تتضمن المواصفات الفيزيائية والكيميائية وطريقة الاستخدام ونسب الإضافة اليومية .
١٣. العبوات : براميل أو دمجانات بلاستيكية محكمة الإغلاق .
١٤. التخزين أن تكون المادة قابلة للتخزين لمدة عامين كحد أدنى دون حدوث أي تغيير بالمواصفات للمادة في الظروف الجوية من - / ١٠ إلى + / ٥٠ / درجة مئوية .
١٥. مدة التوريد ستون يوماً من تاريخ أمر المباشرة .
١٦. مدة الضمان : ستة أشهر من تاريخ الاستلام المؤقت .
١٧. موقع التسليم واصل ارض مستودعات دائرة غاز الوسطى بالريان .
١٨. يحق للعارض حضور الاختبارات المخبرية .
١٩. أن تكون الشاحنات المراد تحميلها أو استلام المواد مزودة بالوثائق المطلوبة من مكتب تنظيم نقل البضائع المختص .

م . سليمان سلمو

م . خالد الفارس

ف . رشيد الحسين

يعتمد المدير العام بالتفويض / مدير تطوير واستثمار الغاز الطبيعي

الجهة الطالبة / مديرية استثمار الغاز في الحسكة

يعتمد المدير العام