

SYRIAN ARAB REPUBLIC
MINISTRY OF ENERGY
GENERAL PETROLEUM
ADMINISTRATION
GENERAL PETROLEUM CORPORATION
SYRIAN GAS COMPANY
NU:
DATE:



جمهورية العربية السورية
الطاقة
الادارة العامة للنفط
المؤسسة العامة للنفط

الشركة السورية للغاز
الرقم: ٣٩ / ١٣٣٩ / ص.ع.م
التاريخ: ١١ / ٩ / 2025 م

بسم الله الرحمن الرحيم

دفتر الشروط الفنية لتوريد أغشية نفوذه NF لزوم وحدة معالجة المياه

أولاً: أغشية نفوذه نوع (Nano-filtration membrane) ذات المواصفات التالية:

- 1- Trade name: FILMTIC NF90-400
- 2- Membrane Type: Polyamide Thin-Film Composite
- 3- Operating Temperature: 5-45 c
- 4- Maximum Operating Pressure: 35 bar
- 5 - PH range : 2-11
- 6- Maximum Feed Flow: 15.9 m³/h
- 7- Length: 40 inch
- 8- Diameter: 8 inch

ثانياً: الكمية المطلوبة : 28 فقط ثمانية و عشرون غشاء لا غير

ثالثاً: أن تورد الأغشية المطلوبة ضمن عبوات كرتونية نظامية محتومة من المصنع وعليها لصاقة الشركة الصانعة متضمنة المواصفات المذكورة في دفتر الشروط الفنية .

رابعاً : المورد مسؤول عن سلامة المادة أثناء النقل و التسليم .

خامساً : الطلبية غير قابلة للتجزئة .

سادساً : المدة اللازمة للتوريد تسعون يوماً تبدأ من اليوم التالي لتبليغ المتعهد أمر المباشرة .

سابعاً : مكان التسليم مخازن مديرية غاز جنوب المنطقة الوسطى شرقي ناحية الفرقلس 10 كم

ثامناً : مدة الضمان 365 يوم تبدأ من تاريخ صدور محضر الاستلام المؤقت.

تاسعاً: يلتزم العارض بتقديم سعرالغشاء الواحد والسعر الإجمالي كما هو مبين بالجدول التالي:

تسلسل	اسم المادة	العدد	سعر الغشاء الواحد (ل.س)	السعر الإجمالي رقما وكتابة (ل.س)
1	Nano-filtration membrane FILMTIC NF90-400	28		

رئيس اللجنة

م. ماجد الاحمد

عضو

م. علاء المحمد

عضو

علاء دوبا

مدير غاز جنوب المنطقة الوسطى



المدير العام

المهندس يوسف يوسف